

















Instalación

	 Inspección	 Revisión	 Mantenimiento	 Plazos	 Quiénes
GAS CANALIZADO 	Sí	No	Responsabilidad: USUARIO Recomendado: ANUALMENTE	Cada 5 años (1)	Empresa distribuidora de gas de la zona/ Empresa instaladora gas (*)
GAS EN BOMBONAS/ DEPÓSITO (butano o propano) 	No	Sí	Responsabilidad: USUARIO Recomendado: ANUALMENTE	Cada 5 años (1)	Empresa instaladora de gas

Aparatos

	 Inspección	 Revisión	 Mantenimiento	 Plazos	 Quiénes
CALDERA MURAL INDIVIDUAL DE GAS (3) 	No	No	Sí	Cada 2 años (2)	Empresa mantenedora térmica + Empresa instaladora gas
CALDERA DE PIE INDIVIDUAL DE GAS (3) 	No	No	Sí	Anualmente (2)	Empresa mantenedora térmica + Empresa instaladora gas
CALDERA INDIVIDUAL DE ELECTRICIDAD, CARBÓN, BIOMASA, GASOL (3) 	No	No	Sí	Anualmente (2)	Empresa mantenedora térmica
CALENTADORES A GAS 	No	No	Sí	Cada 5 años: ≤ 24,4 kW Cada 2 años: > 24,4 kW (2)	Empresa mantenedora térmica + Empresa instaladora gas
AIRE ACONDICIONADO 	No	No	Sí	Cada 4 años: ≤ 12 kW Cada 2 años: > 12 kW (2)	Empresa mantenedora térmica

CONCEPTOS

Inspección/Revisión: ● Se determina si la instalación de gas se encuentra en las adecuadas condiciones de seguridad y cumple la normativa vigente.

Mantenimiento: ● Se determina si la instalación funciona de manera correcta y eficiente, garantizando que se mantenga en uso el mayor tiempo posible

NOTAS

(1) Real Decreto 919/2006 por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de combustibles gaseosos

(2) Real Decreto 1027/2007 por el que se aprueba el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios)

(3) Equipos o aparatos hasta 70kW. (Para conocer la potencia, consultar el manual técnico del aparato).

(*) Según art. 74.1 apartado p Ley 33/1988 de Hidrocarburos, pendiente de revisión legislativa.